



L'hygiène de l'air et des réseaux de ventilation

## Qualité de l'air dans les locaux à pollution non spécifique

Code du travail (Circulaire d'application des décrets 84/1093-1094 du 7/12/1984)

### Air neuf

Code du travail Art R235.2.6

Efficacité minimale requise 90% gravi (G4)

### Air recyclé

Code du travail Art R232.5.4

Efficacité minimale requise 50% (F5)

**AIR & Solutions**

12, Rue de l'Europe - Z.A. de Terlon - 31850 MONTRABE - Tél : 05 34 26 95 68 - Fax : 09 72 12 12 55

Web : <http://www.air-et-solutions.fr> - E-mail : [contact@air-et-solutions.fr](mailto:contact@air-et-solutions.fr)

SARL au capital de 8 000 Euros - SIRET 494 224 199 000 13 - APE 8122Z - TVA FR61494224199



CERTIFICATE NO. 27215